

Vandmålere - udskiftning, kontrol og retningslinjer

Odsherred Forsyning ejer vandmåleren

Og opdager du fejl ved måleren, skal du straks kontakte os.

Plomben på vandmåleren må ikke brydes.

Udskiftning af vandmåler

For at sikre at din vandmåler måler nøjagtigt, bliver der hvert 6. år af Odsherred Forsyning udtaget nogen målere til test. Overholder de tolerancerne for vandmålere i drift, forlænges levetiden på resten af målerne i partiet med 6 år yderligere.

Vi følger en turnusordning, og når din vandmåler skal udskiftes, modtager du en skriftlig meddelelse herom.

Udskiftningen tager cirka 30 minutter, og det er din pligt at sørge for, at lukkeventilerne før og efter vandmåleren fungerer, samt at der er ryddet omkring måleren, så udskiftning hurtigt kan foretages. Det er en god ide at afprøve lukkeventilerne en gang i mellem. Virker de ikke, skal din egen vvs-installatør udskifte ventilerne.

Kontrol af vandmåler

Hvis du ønsker vandmåleren kontrolprøvet, skal du kontakte Odsherred Forsyning.

Hvis kontrollen viser, at vandmåleren måler korrekt, skal du selv betale for afprøvningen.

Retningslinjer for vandmåleres placering

- Måleren bør anbringes mellem 500-1200 mm over gulv
- Der bør være mindst 700 mm luft over måleren samt 600 mm fri plads foran måleren
- Måleren skal anbringes vandret (De nye elektroniske kan anbringes lodret, dog ikke i målerbrønd)
- Der skal monteres en afspærringsventil før og efter vandmåleren
- I sommerhusområder, tillades det kun at vandmåleren placeres udvendigt i en frostsikret målerbrønd.