

Odsherred Vand A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge
Att.: Jesper Jacobsen

Rapportnr.: AR-24-CG-24003345-02
Batchnr.: EUDKVE-24003345
Kundenr.: CA0007863
Modt. dato: 15.01.2024

Analyserapport

Prøvested:	Nykøbing - Ledningsnet, Rørvigvej 192 - 103631 - / 4327000184						
Udtagningsadresse:	Rørvigvej 192, 4500 Nykøbing Sj.						
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol						
Prøveudtagning:	15.01.2024 kl. 10:25						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1						
Analyseperiode:	15.01.2024 - 23.01.2024						
Prøvemærke:	slagter afdeling						
Lab prøvenr:	835-2023-81337150	Enhed	Kravværdier **	DL.	Metode	Urel (%)	
			Min. Max.				
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A	0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	8	CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	A	0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	0.0013	mg/l	0.1	0.001	DS ISO 15923-1:2013	B	15
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Batchkommentar:

Revideret analyserapport erstatter tidligere version: Prøvetagningstidspunktet er rettet.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Odsherred Forsyning A/S , Agnete Merlung, Hovedgaden 39, 4571 Grevinge
Odsherred Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nyvej 22, 4573 Højby
Odsherred Vand A/S, info@odsherredforsyning.dk, Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

23.01.2024



Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Peter Møller
Kunderådgiver og
teamleder

Tegnforklaring:

<: mindre end *) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse ☐): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.